



Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009897/FNOC/COL/2023/5415  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : CHRIST JYOTI SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : SATNA DIOCESAN SOCIETY HOUSE NO.- 252/2, WARD 9,  
CHATTARPUR ROAD, LODI DISTT. CHATTARPUR CHATTARPUR  
471515  
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 20 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 15680 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : CHRIST JYOTI SCHOOL HO. NO.- 252/2, WARD 9, CHATTARPUR  
ROAD, LODI LOVKUSHNAGAR NAGAR PARISHAD  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100009897 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

क्राइस्ट ज्योति स्कूल  
लवकुशनगर जिला छतरपुर

विषय - फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

विषयांतर्गत दिनांक 04.03.2023 को आवेदन ई-नगर पालिका पोर्टल पर प्रकरण क्रमांक 6100009897/ FNOC / 2023 क्राइस्ट ज्योति स्कूल, हाउस नम्बर 252/2 वार्ड 09 लवकुशनगर जिला छतरपुर के भवन 7.2 मीटर ऊंचे 15680 वर्गमीटर भवन में फायर इन्स्टालेशन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में 53 बिन्दुओं के फायर इन्स्टालेशन की लिस्ट बिल्डिंग प्लान ले-आउट प्लान फायर प्लान भूमि संबंधी दस्तावेज नगर परिषद लवकुशनगर द्वारा जारी भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र एवं फायर कन्सल्टेंट की डिग्री संलग्न है।



Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009897/FNOC/COL/2023/5415

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CHRIST JYOTI SCHOOL

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्न लिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा -

1- निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा -

1. Access,
2. Wet Riser
3. Down Comer
4. Hose Reel
5. Automatic Sprinkler System
6. Yard Hydrant
7. U.G. Tank with Draw Off Connection
8. Terrace Tanks
9. Fire Pump
10. terrace Pump
11. First Aid Fire Fighting Appliances
12. Pressurization System
13. Auto Detection System



Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009897/FNOC/COL/2023/5415

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Mar-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : CHRIST JYOTI SCHOOL

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System

15.P.A.System with talk back facility

16. Emergency Light

17.Auto D.G. Set

18.Illuminated Wxist Sign

19.Means of Escape

20. Compartmentation

21.MCB/ELCB

22.Fireman Switch in Lift

23.Hose Boxes with Delivery Hose and Branch

24.Refuse Area.

2- उपरोक्त. लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड २०१६ के भाग-४ के टेबल ७ के प्रावधान अनुसार ) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना,समस्त फस्ट एड एव अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड २०१६ के भाग-४ अनुसार ) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम २०१२ एवं निर्धारित आई एस मानको का पालन करना अनिवार्य होगा ।

3- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा मे निर्धारित अवधि या 3 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी ।

4- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम ओ एस खुला रखना अनिवार्य होगा ।

5- आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर " अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी ।

6-नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफटी के प्रावधानों अनुसार व्यवसायिक भवन, नर्सिंग होम, अस्पताल, होटल जिनका कुल निर्मित क्षेत्र 500 मीटर से अधिक है अथवा जिनकी उचाई 9 मीटर से अधिक है के संचालक/स्वामियों को प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक फायर आडिट रिपोर्ट संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।



Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100009897/FNOC/COL/2023/5415  
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 4, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Mar-23  
आवेदक का नाम / Applicant Name : CHRIST JYOTI SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत " फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति " अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**POORAN  
LAL  
AHIRWAR** Digitally signed by  
POORAN LAL  
AHIRWAR  
Date: 2023.03.13  
17:58:37 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SAGAR

SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh